

Số: 516 /BC-MNTL1

Tân Lập, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về việc rà soát những điểm trường có nguy cơ mất an toàn**  
**trong mùa mưa bão**

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang

Những năm học qua trường luôn nhận được sự quan tâm của Phòng giáo dục, đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất đầy đủ khang trang sạch đẹp. Với những hư hỏng nhỏ, nhà trường đã nhiều lần kịp thời sửa chữa để phục vụ các cháu bằng nguồn kinh phí được cấp mỗi năm học.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục về việc rà soát những điểm trường có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, trường mầm non Tân Lập 1 báo cáo như sau:

1. Tại điểm chính Trường Mầm non Tân Lập 1, địa chỉ 18 Nguyễn Thiện Thuật, thuộc phường Tân Lập, đã được xây dựng từ năm 2003 đến nay đã qua 20 năm sử dụng.. Tuy nhiên, hiện nay:

- Mái ngói bị vênh, kết cấu khung mái ngói lâu năm có vấn đề dẫn đến khoảng cách giữa các viên ngói không như ban đầu gây ra hiện tượng mưa lớn cùng với gió, nước mưa sẽ ré vô khe giữa các viên ngói làm nước thấm xuống lớp học.

- Hệ thống dây điện: dây điện trần ( tức là dây điện không được đi trong ống bảo vệ) được đi dưới mái ngói, các vị trí mối nối bằng keo cũng đã bong ra, có khả năng sẽ gặp nước nếu mưa.

- Trong sân trường có hai cây cổ thụ lớn, nhưng kinh phí của nhà trường hạn hẹp, không đủ chi phí để rong tỉa.

- Trước cổng trường có trạm điện lớn, có nguy cơ trong mùa mưa bão.

2. Tại điểm phụ, số 84 Trịnh Phong – Phường Tân Lập, đã được thành phố khảo sát cho thấy cơ sở xuống cấp, sẽ cho sửa chữa trong thời gian sắp tới.

Trường Mầm non Tân Lập 1 kính báo cáo việc rà soát những điểm trường có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Mai Thị Minh Tuyết**

